

Overdragelse af driftsledersansvar til elinstallatører

Generel tilladelse

I forbindelse med arbejde på NOE NET A/S lavspændingsnet gives denne generelle tilladelse jævnfør stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5, kapitel 4.6.2 elinstallatørers tilladelse til at udføre følgende opgaver:

- Udtage og isætte stikledningssikringer
- Tilslutte og demontere stikledninger i kabelskabe og transformerstationer efter anvisning fra NOE NET A/S

Gyldighedsområde

Tilladelsen gælder alle opgaver, der kan forekomme i forbindelse med de specificerede tilladelser.

Opmærkning

Det påhviler den autoriserede elinstallatør, at opmærkningen af stikledningen er korrekt udført holdbart og med entydig tilhørsforhold

Plombering af installationen

Ved besøg hos kunden skal elinstallatøren kontrollere, at installationen er plomberet. Det er vigtigt, at klemmekassen er plomberet. Dette er en forsegling af installationen, der samtidig indikerer, at lægmand ikke har adgang.

NOE NET A/S skal altid have besked hvis plomben brydes og det er altid en elinstallatør eller NOE NET A/S, der skal plumbere en installation!

Installationsmateriel i hovedstrømskredse, der fører umålt strøm, skal placeres bag plomberbart låg eller dæksel og kunne åbnes uden at afbryde spændingen.

Ansvarsforhold

Det er elinstallatørens ansvar at ovennævnte opgaver udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsens (SB) afsnit 5.

Elininstallatøren har ansvaret for sit personales sikkerhed under udførelsen af disse opgaver.

Elininstallatøren har ansvaret for det samlede forløb af arbejdsprocedurer i forbindelse med udførelsen af opgaver, herunder foruden selve arbejdet

16. november 2015


Skivevej 120
7500 Holstebro
CVR-nr 28 85 52 06

Tlf. 96 11 10 00
Fax 97 40 44 02

noe@noe.dk
www.noe.dk

NOE Net er en del
Jysk Energi A.m.b.a. Vi har
nemlig samlet alle vores
selskaber under det navn,
der bedst fortæller,
hvem vi er:

*En jysk virksomhed med
jyske værdier, jysk service
– og go' energi!*



også etablering af sikkerhedsforanstaltninger før og under samt ophævelse af disse efter arbejdets afslutning.

Det er Elinstallatørens ansvar at sørge for arbejdspladsens afgrænsning og at arbejdet ledes og udføres af sagkyndige personer og at disse er tilstrækkeligt instrueret. Såfremt det er krævet i henhold til SB afsnit 5, kan der være behov for en holdleder.

Det er Elinstallatørens ansvar, at det rigtige værktøj og udrustning er til rådighed for udførelsen af opgaven. Dem som udfører L-AUS skal være instrueret i dette, og i fornødent omfang have gennemgået førstehjælpkursus og årligt geninstrueres.

Det er Elinstallatørens ansvar, at NOE Net A/S underrettes om ulykkestilfælde, som måtte ske under arbejdet.

Det forhold at, Elinstallatøren har opnået autorisation som Elinstallatør, betragtes af NOE Net A/S, som tilstrækkelig dokumentation for en relevant uddannelse og erfaring, der sætter vedkommende i stand til at bemærke risici og undgå de farer, som elektricitet kan medføre.

Erstatningskrav

Den autoriserede Elinstallatør har tegnet ansvarsforsikring til dækning af eventuelle erstatningskrav, som måtte blive rejst i forbindelse med arbejdet.